

"INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE W ZAKŁADZIE FERMA DROBIU WRÓBLEWO I/II/III"

Podstawa Prawna: art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219)

1. Oznaczenia prowadzącego zakład:

Nazwa prowadzącego zakład	SAPERE Sp. z o.o.
Adres siedziby i dane	06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20 NIP: 569-188-05-83 REGON: 366578971 KRS: 0000663844
Telefon	+48-669-339-462
Strona WWW	www.sapere.pl
e-mail	biuro.radzanow(malpa)cedrobfermy.pl

Adres zakładu:

Nazwa	Ferma drobiu WRÓBLEWO I/II/III
Organizacja zarządzania	Właściciel → Kierownik fermy → I. zmiana / II. zmiana / III. zmiana
Adres	Wróblewo 72, 72A, 72B gm. Radzanów

Kierujący zakładem:

Imię i nazwisko	Artur Rychcik
Adres zam. kierującego zakładem	06-500 Mława, ul. Warszawska 65D
Kontakt do kierującego zakładem	+48 666-010-038 ferma.wroblewo(malpa)cedrobfermy.pl

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Pełnomocnik właściciela – Ireneusz Mioduszewski
Telefon kontaktowy	+48-600-447-933
e-mail	ireneusz.mioduszewski(malpa)cedrobfermy.pl

2. Potwierdzenia:

Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego <u>propanu</u> składowanego w 50 zbiornikach nadziemnych wynosi 1 3 4 , 6 4 Mg , to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.
Potwierdzenie, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom Kierujący Zakładem dokonał zgłoszenia zmiany w zmiany charakterystyki substancji do: 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława oraz 2. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

3. Opis działalności zakładu:

Ferma Drobiu WRÓBLEWO I/II/III zlokalizowana jest na działkach nr 226/3, 226/4 i 226/6 w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów. Teren fermy jest płaski, bez zagłębień. Obszar zakładu znajduje się poza granicami terenów zamieszkałych. Odległość od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 120 m. Obszar fermy ograniczony jest od strony północnej, wschodniej i zachodniej użytkami gospodarki rolnej, zaś od strony południowej zabudowaniami fermy drobiu pn. Wróblewo IV. Zakład, połączony jest drogami wewnętrznymi, które łączą fermę z drogą powiatową relacji RADZANÓW-LIBERADZ. W pasie wolnej przestrzeni, przed budynkami posadowione są grupy zbiorników z PROPANEM. Odległość zbiorników od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 150 m (w linii pomiaru posadowione są budynki oraz drzewostan stanowiące przesłonę dla ewentualnego oddziaływania skutków stanu krytycznego instalacji na gaz PROPAN). Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 14 kurnikach. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników.

W skład fermy wchodzi:

- 14 budynków inwentarskich - kurników,
- budynek magazynowo – składowy,
- stacje redukcyjno magazynowe gazu propan,
- budynek socjalny
- 14 silosów paszowych,
- zbiornik na olej napędowy o pojemności 5000 litrów
- stacja trafo,
- 2 agregaty prądotwórcze,
- konfiskator sztuk padłych,
- hydrofornia
- myjka

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku ~~lub zakładu o dużym ryzyku~~, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne, gaz płynny (**propan**) magazynowany jest w 50 zbiornikach o pojemności 6,4 m³ każdy. Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych w 7 grupach po 6 zbiorników każda oraz 2 grupach po 4 zbiorniki. Gaz wykorzystywany jest do ogrzewania kurników za pomocą nagrzewnic.

Propan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Jest to mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia tego gazu i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Przyczynami wycieku gazu ze zbiorników, rurociągów lub urządzeń wykorzystywanych w procesie przesyłania gazu do nagrzewnic mogą być:

- ✓ Zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. Do zdarzeń takich należą m.in. upadek samolotu, upadek meteoru, uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych historycznych), jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry.
- ✓ Działania rozmyślne – akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa).
- ✓ Błąd operatora – nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepelnienie systemu, pozostawienie nieszczelności, napełnienie bez uprzedniego zamknięcia, odjechanie pojazdu. Nieodpowiednie zarządzanie – brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym systemów bezpieczeństwa).

Proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:

- ✓ Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp.
- ✓ Fazy uwolnienia lub wypływu.
- ✓ Fazy efektów fizycznych i skutków.

Skutkami tych zdarzeń w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

- ✓ Pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła,
- ✓ Falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu,
- ✓ Wybuch przestrzenny,
- ✓ Odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne, jak również negatywne skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory do 150 m od zbiorników.

Gaz płynny propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę potencjalnie wybuchową. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi.

Granice palności zawierają się w zakresie od 1,7% do około 10,8% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Na zewnątrz tego zakresu mieszanina ta jest za uboga lub za bogata dla wywołania eksplozji.

Zapach: słodkawy, słabe właściwości ostrzegawcze w niskich stężeniach, w związku z czym z

dotądkiem środka zapachowego. Próg zapachu jest odczuciem subiektywnym i nie jest właściwy do ostrzegania o nadmiernym narażeniu. Gaz płynny jest gazem lekko narkotyzującym i w dużym stężeniu może powodować zawroty głowy, utratę przytomności, a nawet uduszenie.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

przemysłowej, uzgodniona z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy pracownicy Fermy Drobiu WRÓBLEWO I/II/III znają Program Zapobiegania Awariom (PZA). W związku z tym świadomi są zagrożeń występujących zagrożeń i prawdopodobnych awarii związanych z wyciekiem gazu. W ramach wdrażania postanowień PZA, kierownictwo i pracownicy posiadać będą określone obowiązki, zarówno w zakresie działań zapobiegawczych, jak również postępowania na wypadek awarii.

Ustalona zostaje zasada, że alarm na terenie Fermy WRÓBLEWO I/II/III może ogłosić każdy i zawsze, jeśli z chwilą powstania w instalacji lub obiekcie stanu odbiegającego od przyjętego za normalny, a naruszający bądź mogący naruszać bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan taki powstanie zarówno po wycieku gazu, pożaru, jak i innego niebezpieczeństwa mogącego wpływać na prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej.

Numer Alarmowy do Straży Pożarnej tel. 112

Ustala się 3 stopnie alarmowania:

- **ALARM I STOPNIA** - ogłaszany w przypadku niekontrolowanego /awaryjnego/ wypływu gazu na zewnątrz instalacji technologicznej, w sposób który nie może zostać natychmiast zahamowany przez pracownika obsługującego dany element powodujący bezpośrednie miejscowe zagrożenie stworzenia mieszaniny wybuchowej z powietrzem
- **ALARM II STOPNIA** - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu po awarii stwarzającej możliwość utworzenia mieszaniny wybuchowej znacznych rozmiarów lub zauważenia pożaru. Po dokonaniu oceny sytuacji decyzję o sposobie dalszego postępowania przy usuwaniu zagrożenia określa Właściciel lub Kierownik Zakładu i przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej (kierujący działaniem). Stwierdzenie awarii kwalifikującej się do ogłoszenia alarmu II stopnia wymaga każdorazowo zaalarmowania, Kierownika i Właściciela Zakładu, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i sąsiadów.
- **ALARM III STOPNIA** - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu o stężeniu niebezpiecznym sięgającym poza teren zakładu lub pożaru zagrażającego bezpośrednio innym elementom instalacji /ryzyko "efektu domino". **ALARM III STOPNIA** jest ogłaszany wg procedury **ALARMU II STOPNIA**. Dalsze postępowanie jest zależne od decyzji kierujących akcją ratowniczą ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- ✓ Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 usytuowane na terenie fermy,
- ✓ Przenośne urządzenia gaśnicze: gaśnice przenośne proszkowe GP-6X i węże tłoczne,
- ✓ Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,
- ✓ Bramy przeciwpożarowe szt. 2,
- ✓ Drogi pożarowe,
- ✓ Zbiorniki chronione przed najechem.

SPOSOBY POWIADAMIANIA I ALARMOWANIA MIESZKAŃCÓW ORAZ SPOSOBY ICH ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA (ZASADY OGÓLNE)

1. Sygnały alarmowe (alarmy) - ALARM:

Ogłoszenie alarmu - sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.

2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych: Na terenie Fermy Drobiu znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej - **przed budynkiem socjalnym lub wyznaczone zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa Pożarowego wdrożoną w zakładzie.**

3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami): Komunikat o treści: **„UWAGA AWARIA, PROSZĘ O UDANIE SIĘ DO MIEJSCA ZBIÓRKI**

EWAKUACYJNEJ”

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:

- ✓ unosząca się chmura gazu płynnego,
- ✓ unoszący się dym, ogień,
- ✓ wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:
 - być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,
 - przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
- ✓ przebywając w pomieszczeniach;
 - pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł.
 - wyłączyć urządzenia wentylacyjne,
 - włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji,
 - nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,
 - czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.
- ✓ stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.
- ✓ w przypadku wystąpienia pożaru należy:
 - opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczenia się chmury produktów spalania,
 - ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,
 - stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.
- ✓ w przypadku wystąpienia wybuchu należy:
 - po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami,
 - zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

- ✓ Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
 - powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
 - zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty;
 - pozamykać okna,
 - zabezpieczyć mieszkanie.
- ✓ Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.

Niniejsza informacja została udostępniona się na stronie internetowej zakładu. Informacje w niej zawarte są stale dostępne i zgodne ze stanem faktycznym. Jakiegokolwiek zmiany będą podlegać bieżącej aktualizacji.

Data aktualizacji: 11 lutego 2026 r.